

Prüfbescheinigung

AquaLOCK Hochwasserschutzklappe



Breite 1,1 m

Stauhöhe:	111 cm
Prüfdauer:	24 Stunden
gemessene Leckagewassermenge:	0,07 Liter

Damit wird dem Tor für die Anwendung im Außenbereich die Wasserdichtheit bescheinigt.

Biberach, den 19.03.2021



(Prof. Dr.-Ing. Gerhard Haimerl)