

Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Prüfbericht

Nr. 16-000401-PR05
(PB-C01-05-de-02)



Auftraggeber Torbau Schwaben GmbH
Enzianstr. 14
88436 Oberessendorf
Deutschland

Produkt	Einbruchhemmende Nebentür RC 2
Bezeichnung	Aqua Lock Türe
Außenmaß (B x H)	1100 x 2100 mm
(Rahmen) Material, System	Stahl, System Förster
Angriffsseite	Öffnungsfläche nach EN 12519
Öffnungsart	einflügelig
Verglasung	-/-
Beschläge	Rohrrahmenschloss N 3720 RR 4240 ZV 00 / Hafi – Treibriegelschloss 07.150.0000.230 / WSS – Doppelzylinder Winkhaus 21206 XR 45/45 TS nach EN 1303 Stelle 7 Klasse 4 und Stelle 8 Klasse 2 – Schutzbeschlag nach DIN 18257 Klasse ES3 / Glutz AG – 2 Stk. zweiteilige Aufschweißbänder Aqua Lock / Torbau Schwaben GmbH – 3 Stk. Falzlufbegrenzer
Montage	Gemäß der Montageanleitung der Firma Torbau Schwaben GmbH
Besonderheiten	-/-

Einbruchhemmung



RC 2

ift Rosenheim
04.04.2017

Konrad Querengässer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik

Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik

Grundlagen

DIN EN 1627 : 2011
Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Ab-schlüsse - Einbruchhemmung – Anforderungen und Klassifizierung

DIN EN 1628 : 2011
DIN EN 1629 : 2011
DIN EN 1630 : 2011

Ersetzt Prüfbericht Nr. 16-000401-PR05 (PB-C01-05-de-01) vom 8.11.2016

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper. Die Prüfung der Einbruchhemmung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Abweichend von geprüften Ausführung sind folgende Größenänderungen zulässig:
in der Breite +10% und -20%
in der Höhe +10% und -20%

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 28 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse
- Anlage 1 (6 Seiten)
- Anlage 2 (2 Seiten)
- Anlage 3 (6 Seite)